

外部仕上げ表

面積表

基礎	鉄筋コンクリート基礎 見え掛り EMW/刷毛引き仕上	主要構造部材	GL+1000まで防腐防蟻処理をする。(F07D17-LD50:42880mg/kg仕様と同等)	断熱材	(省エネ対策等級4)	外壁 高性能グラスウール14K(耳付き防湿材) 85mm厚(熱抵抗値2.2) 天井 高性能グラスウール14K(耳付き防湿材) 105mm厚(熱抵抗値2.8)(開口部は別途) 必要な熱抵抗値2.6...OK 1階床 フェノール樹脂40mm厚充填(=0.019) 必要な熱抵抗値2.2×0.9=1.98 設計熱抵抗値=0.04/0.019=2.1...OK 1階天井 高性能グラスウール14K(耳付き防湿材) 105mm厚(熱抵抗値2.8)(開口部は別途) 必要な熱抵抗値2.6...OK 浴室土間床の外周部 フェノール樹脂40mm厚充填(=0.019) 必要な熱抵抗値1.7 設計熱抵抗値=0.04/0.019=2.1...OK 玄関の土間下 フェノール樹脂40mm厚敷き(=0.019) 必要な熱抵抗値0.5 設計熱抵抗値=0.04/0.019=1.0...OK	構造	木造
外壁	防火サイディング張り(通気構法 通気層厚さ18mm) 透湿防水シート、防火構造 PC030BE-9201	土台	105×105(防腐防蟻処理加工品)	開口部	勝手口 引違い窓・装飾窓 トステム製樹脂アクリル系(地域以南省1級-等級4対応) (低気圧層が5A-6または複層が5A-12) 玄関ドア トステム製樹脂アクリル系(地域以南省1級-等級4対応) 複層ガラス(A12) 断熱仕様K3(熱貫流率3.49)	階数	地上2階	
屋根	GL鋼板瓦棒置き 勾配=3.0/10 1.5/10 平板瓦置き 勾配=4.0/10 アスファルトフィング940 構造用合板12mm厚張り	通し柱	120×120	日射侵入防止	ガラスの日射侵入率0.49以下 ペアックウイング(0.43) 1.2m以下・階段・2階廊下・洗面脱衣室・浴室・WC/CLの開口部は日射侵入防止措置は施さない。 126.3m ² ×4%=5.05m ² 0.6*0.7+2*0.74*0.3+0.74*0.7+0.74*0.9+0.36*0.9*2=2.89...OK	戸建型式	一戸建て	
軒裏・樋	軒裏 ケイカル板5mm厚EP塗装 樋 塩ビ製既製品(縦樋 60、軒樋 呼径105) ルーフドレイン 60	管柱	105×105			敷地面積	298.25m ² (90.22坪)	
バルコニー	床 繊維混入けい酸加シム板12mm厚(12mm厚耐水合板下地)張りの上FRP防水軽歩行仕上(ガラスマット補強材2層以上) (DR-0110) 勾配=1/50 防水立上り一般部250mm 掃出部120mm以上	間柱	30×105(杉)			建築面積	88.52m ² (26.78坪)	
フロー	フロー床 300角タイル貼り 天井 ケイカル板5mm厚EP塗装	胴縁	18×45(杉)			1階床面積	75.86m ² (22.95坪)	
		筋違	45×90(杉)			2階床面積	50.49m ² (15.27坪)	
						延べ床面積	126.35m ² (38.22坪)	
						付帯設備工事	電気、給排水、換気、住宅用防災機器 衛生	

室名	床	巾木	腰壁	壁	天井	天井高	備考	数量(P)	坪数(m ²)	高さ(m)	面積(m ²)	係数	使用面積(m ²)	使用面積合計(判定結果)
1階玄関	300角タイル貼 告示対象以外	300角タイル貼	PB12.5mm厚ビニルクロス貼り	PB12.5mm厚ビニルクロス貼り	PB9.5mm厚ビニルクロス貼り	2,840	靴棚							
ホール	ガラス707-12mm厚張り(構造用合板24mm厚下地) F	化粧巾木 H=60	PB12.5mm厚ビニルクロス貼り	PB12.5mm厚ビニルクロス貼り	PB9.5mm厚ビニルクロス貼り	2,400								
LDK 18.7帖	ガラス707-12mm厚張り(構造用合板24mm厚下地) F	化粧巾木 H=60	PB12.5mm厚ビニルクロス貼り	PB12.5mm厚ビニルクロス貼り	PB9.5mm厚ビニルクロス貼り	2,500 2,600	収納 収納 収納 床下点検口							
クローゼット	タタミ(ハリ付き)60mm厚敷き F	畳寄せ	PB12.5mm厚ビニルクロス貼り	PB12.5mm厚ビニルクロス貼り	PB9.5mm厚ビニルクロス貼り	2,250	収納							
和室6帖	タタミ(ハリ付き)60mm厚敷き F	畳寄せ	PB12.5mm厚ビニルクロス貼り	PB12.5mm厚ビニルクロス貼り	PB9.5mm厚ビニルクロス貼り	2,400	押入 仏間 天井点検口							
洗面脱衣室	クッションフロア-1.8mm厚張り(コバ99mm厚下地)	化粧巾木 H=60	PB12.5mm厚ビニルクロス貼り	PB12.5mm厚ビニルクロス貼り	PB9.5mm厚ビニルクロス貼り	2,400	洗面化粧台750 段下収納 床下点検口 天井点検口							
浴室	ユニットバス UB-1620													
トイレ	クッションフロア-1.8mm厚張り(コバ99mm厚下地) F	化粧巾木 H=60	PB12.5mm厚ビニルクロス貼り	PB12.5mm厚ビニルクロス貼り	PB9.5mm厚ビニルクロス貼り	2,400	洋風便器 手洗い器							
1~2階階段	踏板 側板 巾木 蹴込板 上段框 システム階段セット F		PB12.5mm厚ビニルクロス貼り	PB12.5mm厚ビニルクロス貼り	PB9.5mm厚ビニルクロス貼り		壁付手摺							
2階廊下	ガラス707-12mm厚張り(構造用合板24mm厚下地) F	化粧巾木 H=60	PB12.5mm厚ビニルクロス貼り	PB12.5mm厚ビニルクロス貼り	PB9.5mm厚ビニルクロス貼り	2,400	洗面化粧台750 収納 天井点検口							
洋室8帖	ガラス707-12mm厚張り(構造用合板24mm厚下地) F	化粧巾木 H=60	PB12.5mm厚ビニルクロス貼り	PB12.5mm厚ビニルクロス貼り	PB9.5mm厚ビニルクロス貼り	2,400	ウォークインクローゼット							
洋室5.3帖A	ガラス707-12mm厚張り(構造用合板24mm厚下地) F	化粧巾木 H=60	PB12.5mm厚ビニルクロス貼り	PB12.5mm厚ビニルクロス貼り	PB9.5mm厚ビニルクロス貼り	2,400	クローゼット							
洋室5.3帖B	ガラス707-12mm厚張り(構造用合板24mm厚下地) F	化粧巾木 H=60	PB12.5mm厚ビニルクロス貼り	PB12.5mm厚ビニルクロス貼り	PB9.5mm厚ビニルクロス貼り	2,400	クローゼット							
ウォークインクローゼット	ガラス707-12mm厚張り(構造用合板24mm厚下地) F	化粧巾木 H=60	PB12.5mm厚ビニルクロス貼り	PB12.5mm厚ビニルクロス貼り	PB9.5mm厚ビニルクロス貼り	2,400	枕棚 1000×1000×25							
トイレ	クッションフロア-1.8mm厚張り(コバ99mm厚下地) F	化粧巾木 H=60	PB12.5mm厚ビニルクロス貼り	PB12.5mm厚ビニルクロス貼り	PB9.5mm厚ビニルクロス貼り	2,400	洋風便器							
共通クローゼット	ガラス707-12mm厚張り(構造用合板24mm厚下地) F	雑巾摺り	化粧石膏ボード張り	化粧石膏ボード張り	化粧石膏ボード張り		枕棚 1000×1000×25							

建具 家具等を含む内装材についてはすべて告示対象以外又は「と」である。

工事名称	長期優良住宅サンプル	図面No. A-1
図面名称	外部仕上げ表 内部仕上げ表 面積表	
SCALE	設計年月日	